



Rzeczpospolita  
Polska



POLSKI  
ŁĄD

Nr postępowania: RIZN.271.35.2024.MF

Regnów, dnia 05.11.2024 r.

**Do wiadomości:**

**wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody”**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 5 538 000,00 EURO, którego przedmiotem jest: „**Budowa stacji uzdatniania wody**”

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej także jako „ustawa pzp” uprzejmie Państwa informuję, iż Gmina Regnów otrzymała zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Proszę o informację jaki ma być głęboki odwiert studni głębinowej oraz wymagania odnośnie obudowy studni.

**Odpowiedź 1:**

Należy przewidzieć odwiert o głębokości do 120 m. Ostateczna głębokość otworu i technologia wykonania będzie wynikała z dokumentacji hydrogeologicznej którą jest zobowiązany wykonać i zatwierdzić Wykonawca.

Obudowę studni głębinowej należy wykonać jako naziemną typu Lange.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

.....  
Kierownik Zamawiającego