

Regnów 2016.07.20

RIZN-271.1.1.2016

W związku z przetargiem nieograniczony na wykonanie zadania;
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Regnów, gm. Regnów”
zwrócono się następującym pytaniem do przetargu:

- 1) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników na wodę pitną o takich samych parametrach użytkowych jak w projekcie, wykonanych jako skręcane na śruby z paneli ze stali ocynkowanej z wewnętrznym uszczelnieniem w postaci worka z membrany EPDM gr. 1mm, która doskonale zabezpiecza i uszczelnia zbiornik od wewnątrz, oraz powoduje, że woda nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu ze stalą? Oferowana membrana posiada atest PZH zezwalający na kontakt z wodą pitną.


W odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2163) informuję że:

Ad.1 . Zbiorniki retencyjne należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Wykonawcy o których mowa art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. a/a
3. www.bip.regnow.pl


WÓJT
Tomasz Wojdalski