

VENPOL Piotr Ziółkowski
Żurawia 167
96-230 Biała Rawska

Zawiadomienie

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) **zawiadamiam** o odrzuceniu oferty firmy **VENPOL Piotr Ziółkowski, Żurawia 167, 96-230 Biała Rawska** złożonej w ramach prowadzonego postępowania przetargowego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Regnów**”.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozdziałem 2.1 ust. 1 pkt 3 SIWZ Zamawiający wymagał, aby panele fotowoltaiczne powinny posiadać gwarancję producenta na wady ukryte na min. 20 lat (maksymalnie 25 lat) i 25 lat gwarancji na moc (po tym okresie moc na poziomie nie niższym niż 85% wartości początkowej), natomiast falowniki gwarancję na min. 2lata (maksymalnie 10 lat). Ustawa Pzp dopuszcza, iż w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w SIWZ, Wykonawca może przedłożyć dokumenty równoważne w stosunku do wskazanych w SIWZ. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów z dnia 21.10.2020 r., Wykonawca przedłożył w dniu 23.10.2020 r. certyfikat na podstawie procedury badawczej NO. ; KB 200113002-R, który wskazywał, iż ofertowane panele fotowoltaiczne posiadają potwierdzoną 15 letnią gwarancję produktową i 25 letnią gwarancję mocy wyjściowej na moduły ECO Green Energy 340M-120-HC.

W związku w powyższym przedłożony certyfikat dotyczy krótszego okresu gwarancji od producenta, niż wykazane w ofercie i nie może być uznany za zgodny z SIWZ.

Zgodnie z Rozdziałem 2.1 ust. 1 pkt 3 SIWZ Zamawiający wymagał również przedłożenia certyfikatu potwierdzającego, iż ofertowane moduły fotowoltaiczne posiadają certyfikat odporności na gradobicie HW4, który potwierdza odporność wyrobów na kule gradowe o średnicy 40 mm przy prędkości opadania 27,5 m/s. Ustawa Pzp dopuszcza w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w SIWZ. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów z dnia 21.10.2020 r. Wykonawca przedłożył w dniu 23.10.2020 r. certyfikat na podstawie procedury badawczej IEC 61215SE, który wskazywał, iż ofertowane panele fotowoltaiczne posiadają potwierdzoną odporność na uderzenie kul gradowych o średnicy 25 mm przy prędkości opadania 23 m/s.

W związku w powyższym przedłożony certyfikat dotyczy innych wyrobów, niż wykazane w ofercie i nie może być uznany za zgodny z SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. WÓJTA
mgr Agnieszka Rokicka-Bednarek
Sekretarz Gminy