

Nr postępowania: RIZN.271.4.2022.MF

Regnów, dnia 29.03.2022r.

Do wiadomości:

**wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Termomodernizacja kompleksu
budynków Szkoły Podstawowej
i Urzędu Gminy w Regnowie”**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 5 382 000,00 EURO, którego przedmiotem jest: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej.

Pytanie wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 28.03.2022r.

Pytanie: Wykonawca prosi o wskazanie na jakiej długości należy wykonać opaskę betonową oraz jej szerokość. Jednocześnie prosi o wyjaśnienie sposobu odprowadzenia wody opadowej od budynku.

Wyjaśnienie: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wskazuje poniżej odpowiedź:

Odprowadzenie wód opadowych ze wszystkich budynków odbywa się powierzchniowo na nieutwardzony teren działki.

Opaski o szerokości do 50cm wykonane z płyty chodnikowej na podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem 2% w kierunku od budynku.

W celu zagłębienia ocieplenia cokołów w grunt na całym obwodzie budynków należy rozebrać i odtworzyć opaski. Na odcinku 265 mb opaski w postaci wylewki betonowej o szerokości około 50cm do całkowitej rozbiórki i nowego wykonania z płyt chodnikowych. Na pozostałym odcinku (około 100mb) opaski stanowią części chodników i przejść w związku z czym należy je odtworzyć w analogicznej technologii jak pozostała powierzchnia.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. Zakres, charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W takich okolicznościach, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, jak również godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.